



Intervention 01405

MTEC

ZI Garaoutou
09270 MAZERES
Tél : **05 61 68 52 94**
Email : contact@mtec-clim.fr

Client final
Aïtolé
FABRE Romain
10 bis avenue de rieux
09120 Varilhes
06.99.38.59.39

SCI VILLETTÉ
22 chemin de Villette
0920 Rieux de Pelleport
06.77.51.42.41 / 06.77.51.42.41
lucas.escaffre.mtec@gmail.com

Intervention suite à des problèmes de fonctionnement

Motif du déplacement : Dépannage

Le 22/06/2018

Note d'intervention

Problème de fonctionnement :

- Mise en route dès appareils : Le groupe démarre mais ne fait plus de froid
- Mise en place des manomètres plus de fluide dans l'installation .

Observation

- Prévoir devis pour une recherche de fuite .

Equipement 1

Marque	Type	Référence	Numéro de série	Gaz	Quantité
Airwell	Groupe	Duo Dakota 38DCI	7SP091141	R410A	1.200

Signature du client

Signature du technicien